



臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院
機器人專用電梯規格表

填報廠商：

填報日：

廠牌	型 號	產 地

規格內容

一、有機房鋼索式電梯

A:基本功能規格

1.電梯尺寸：

- a. 車廂尺寸：淨寬：1400mm，淨深：700mm，淨高：2100mm。
- b. 升降道尺寸：寬 2200*深 1070mm，機坑深度 1500mm，OH 高度 3900mm。

☐YES ☐NO (說明)

2.電力額定值：

- a. 額定電壓：交流三相 220V 60HZ (動力)
- b. 額定電壓：交流單相 110V 60HZ (照明)

☐YES ☐NO (說明)：

3.規格：

- a. 載重：400KG。
- b. 速度：45M/min。
- c. 停止樓層：1 樓 3 樓 (2 停)，2F 不停。
- d. 控制方式：交流變頻變壓無段變速控制。
- e. 操作方式：自動控制。
- f. 開門方式：兩扇式單側開啟(2S)
- g. 開門尺寸：800mm * 2000 mm。
- h. 馬達容量：3.7 KW(含)以上。
- i. 鋼索數：φ 12mmX 3 條 (1:1)。
- j. 緩衝器：彈簧式。
- k. 導軌：
 - (1) 車廂側不小於 8 Kg/m。
 - (2) 平衡錘側不小於 5 Kg/m。
- l. 乘場型式：
 - (1) 按鈕：微押式按鈕附 LED 亮燈
 - (2) 指示鈕：數字型樓層位置顯示。
 - (3) 門框：彩妝鋼板或烤漆鋼板。
 - (4) 門扇：彩妝鋼板或烤漆鋼板。

(5) 門檻：硬質鋁合金。

m. 車廂型式：

(1) 車廂門扇：彩妝鋼板或烤漆鋼板。

(2) 車廂壁材：彩妝鋼板或烤漆鋼板。

(3) 地板：PVC 塑膠地磚。

(4) 門檻：硬質鋁合金。

(5) 天花板：家用梯專用型。

(6) 操作盤：微押式按鈕附 LED 亮燈。

(7) 指示器：數字型樓層位置顯示。

n. 其他：

(1) 自動樓平救出運轉、飛錘式調速機、車廂紅外線安全門邊、緊急停止開關、超載防止設備、緊急呼叫按鈕、對講機、停電緊急照明設備、緩衝器、終點開關、限速開關、防超速裝置、過電壓保護、過電流保護、以及符合中國國家標準 CNS 安全規範。

(2) 本案須加裝 EMS(遠端監控系統)介面供外部設備聯繫。

☐YES ☐NO (說明)

B: 其他規範

1. 須配合機器人廠商安裝機器人行動控制器。

☐YES ☐NO (說明)：

2. 標的報修到達維修地點時限：

a. 08:00~18:00：一小時內。

b. 18:00~22:00：二小時內。

c. 22:00~08:00：三小時內。

☐YES ☐NO (說明)：

二、其他

1. 交貨時標的物須近半年內出廠

☐YES ☐NO (說明)：

2. 交貨時需提供原廠出具之文件及其電子檔：

a. 簡易中文操作程序卡(包括:操作程序、簡易故障排除及注意事項。書面需護貝)

b. 定期保養檢查表

c. 出廠證明

d. 儀器電性安全測試報告

☐YES ☐NO (說明)

3.保固、定保及叫修服務：以☑日曆時間□工作時間 計。時效均以『自接獲本院叫修通知起』計。

項目		說明
全案全責保固期至少 2 年		驗收通過後____年。
定期保養(依原廠定保標準)		每____個月執行維護保養。
軟韌體(含作業環境軟體)不限版本免費升級		□YES□NO,說明：_____
完修時效	一般：8 小時內完修	□YES □NO,說明：_____
	待料：72 小時內完修	□YES □NO,說明：_____

4.標的物之零件、耗材、配件及軟體，至標的物報廢止，供應條件(未列者表皆免費供應至標的物報廢)及供應年限(標的物停產通知送達甲方起計)。

品項(全新品)	供應價	保固期(年)	供應年限(年)
計費零件	詳價格明細表(附件 1)		
耗材	詳價格明細表(附件 2)		
配件	詳價格明細表(附件 3)		
軟體	詳價格明細表(附件 4)		

5.訓練(含課程名稱及其時數，所有費用內含於標的物價格，詳附件 5):

地點\對象	使用者		廠商回應		工務工程師		廠商回應	
	執行地點	名額(人)	執行地點	名額(人)	執行地點	名額(人)	執行地點	名額(人)
本院	V	不限人數			V	不限人數		
代理商								
原廠								
其他								
課程內容說明	1. 標的物使用原理方法及附加功能詳細介紹及實際操作。				1. 標的物使用原理方法、實際操作、簡易故障排除 2. 校驗介紹 3. 維修經驗分享			

6.其他補充事項:

說明：

1. 本表所有價格皆含稅及履行交易所需費用。
2. 符合需求請在『YES』欄打【☑】；無法符合需求請在『NO』欄打【☑】並填寫替代方式或說明;如書面空位不敷書寫，請以附件補充並依序排放。填報有任何問題，請聯絡報價須知所載相關業務聯繫窗口。
3. 若有不清楚規格內容，請聯繫工務室 林德煌先生 電話:03-8241080-2 (請於每頁空白處用公司及負責人報價章)